

階数	部屋名	定員数	必要 ^{※1} 換気量 (m ³ /h)	換気量 ^{※2} (m ³ /h)	床面積 (㎡)	天井高 (m)	容積 (m ³)	換気回数 (回/h)	空気入替時間
1階	コンサートホール	802	16040	48000	846	14.4	12182	3.9	15分
1階・2階	コンサートホールホワイエ	-	-	10900	778	3.0	2335	4.7	13分
1階	楽屋ロビー1・廊下1	-	-	1580	275	2.7	743.0	2.1	29分
1階	主催者事務室1(CH)	5	100	255	20	2.7	54.0	4.7	13分
1階	楽屋1	3	60	460	21	2.7	57.0	8.1	7分
1階	楽屋2	3	60	460	19	2.7	52.0	8.8	7分
1階	楽屋3	41	820	1080	74	2.7	200.0	5.4	11分
1階	楽屋4	40	800	1080	67	2.7	181.0	6.0	10分
1階	シアターホール(客席部)	584	11680	28200	484	13.7	6633	4.3	14分
1階	シアターホール(舞台)	-	-	34000	717	19.6	14053	2.4	25分
1階・2階	シアターホールホワイエ	-	-	9400	605	3.2	1937	4.9	12分
1階	楽屋ロビー2・廊下2	-	-	500	65	2.7	176.0	2.8	21分
1階	主催者事務室2(TH)	5	100	255	16	2.7	43.0	5.9	10分
1階	楽屋5	4	80	460	24	2.7	65.0	7.1	8分
1階	楽屋6	4	80	460	21	2.7	57.0	8.1	7分
1階	楽屋7・8	27	540	1080	54	2.7	146.0	7.4	8分
2階	楽屋9	28	560	1080	76	2.7	205.0	5.0	12分
2階	楽屋10	17	340	540	36	2.7	97.0	6.0	10分
2階	交流ホール	300	6000	18000	645	8.2	5289.0	3.0	20分
3階	エッグホール	92	1840	6000	132	6.0	785.4	7.6	8分
B1階	練習室1	86	1720	4100	198	3.6	712.8	5.8	10分
B1階	練習室2	8	160	350	31	2.7	83.7	4.2	14分
B1階	練習室3	10	200	300	35	2.7	94.5	3.2	19分
B1階	練習室4	120	2400	11000	240	3.6	852.0	12.9	5分
B1階	ビデオスタジオ	20	400	6750	144	4.5	648.0	10.4	6分
B1階	音楽調整室	-	-	920	47	2.7	126.9	7.2	8分
B1階	音楽スタジオ	10	200	1300	68	3.0	204.0	6.4	9分
B1階	パフォーマンス広場	-	-	27000	547	8.7	4758.9	5.7	11分
1階	談話ロビー	-	-	1600	139	2.7	375.0	4.3	14分
1階	ゲストルーム	8	160	540	38	2.7	103.0	5.2	12分
2階	アトリエ	36	720	800	115	3.0	345.0	2.0	30分
2階	研修室1	36	720	1080	64	2.7	173.0	6.0	10分
2階	研修室2	63	1260	1600	94	2.7	254.0	6.0	10分
2階	研修室3	27	540	800	50	2.7	135.0	6.0	10分
2階	会議室1	14	280	1600	58	2.7	157.0	10.0	6分
2階	会議室2	14	280	800	51	2.7	138.0	6.0	10分
2階	会議室3	20	400	800	92	3.0	276.0	3.0	20分
3階	ミーティングルーム1	6	120	180	21	2.4	50.4	3.6	17分
3階	ミーティングルーム2	12	240	360	35	2.4	84.0	4.3	14分
3階	クッキングルーム	21	420	1080	73	2.6	189.8	5.7	11分
3階	和室1	20	400	540	47	2.6	122.2	4.4	14分
3階	和室2	20	400	540	47	2.6	122.2	4.4	14分
3階	和室3	20	400	540	47	2.6	122.2	4.4	14分
3階	茶室 ^{※3}	5	100	-	33	2.2	72.6	-	-分
3階	ギャラリー	-	-	2200	332	4.0	1328.0	1.7	35分

※¹必要換気量は、全国公立文化施設協会の提示する感染拡大予防ガイドラインに基づき(1人あたり20m³/h)計算しています。

※²換気量は、設計値を記載しています。設備の運転状況により変化します。

なお、館内の主要箇所において、ビル衛生管理法に基づく空気環境測定を2か月に1回、建築基準法における換気設備の点検および空気環境測定を年1回実施しており、基準を満たしていることを確認しています。

※³茶室は換気設備がありません。定期的に窓開け等による手動換気が必要です。(30分に1回、数分程度の換気が推奨)